



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0514/01/2007

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury wielowarstwowe PE-X/Al/PE-X "RIFENG".
Złączki mosiężne zaprasowywane i zaciskowe.**

Zawierający / containing: polietylen, aluminium, mosiądz

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia po zamontowaniu przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w ilości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

Foshan Rifeng Enterprise Co. Ltd
6 th Rifeng Building No 16, Zumiao Road
Foshan Guandong, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

TweeTop Sp.z o.o.
70-440 Szczecin
ul. Księcia Bogusława X 8/4


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2012-07-27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2012-07-27
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 lipca 2007.

The date of issue of the certificate: 27th July 2007

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej


Dr Janusz Świątczak

prof. T. Poddany